No. C20070389号

水　質　検　査　結　果　書

2020年8月19日

依頼者：　和束町建設事業課 上下水道係　様

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
総合科学分析センター
〒607-8464 京都市山科区上花山久保町16-2
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

2020年7月20日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水地点	：和束中央水源　原水			
採水日時	：2020年7月20日	10:30	気温： 28.0	℃
採水者	：－－－		水温： 19.0	℃
水の種類	：簡易水道	（＊）	天候：	

No	検査項目	単位	分析値	目標値
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.02mg/l以下
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.002mg/l以下（暫定）
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.02mg/l以下
5	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.0004未満	0.004mg/l以下
8	ﾄﾙｴﾝ	mg/l	0.04未満	0.4mg/l以下
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	mg/l	0.006未満	0.08mg/l以下
17	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	9.9	10mg/l以上100mg/l以下
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.034	0.01mg/l以下
19	遊離炭酸	mg/l	11	20mg/l以下
20	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.001未満	0.3mg/l以下
21	ﾒﾁﾙ - t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/l	0.002未満	0.02mg/l以下
22	有機物等（KMnO4消費量）	mg/l	7.2	3mg/l以下
23	臭気強度(TON)		1	3以下
24	蒸発残留物	mg/l	61	30mg/l以上200mg/l以下
25	濁度	度	3.0	1度以下
26	pH値		7.38	7.5程度
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.6	-1程度以上とし極力0に近づける
29	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.002未満	0.1mg/l以下
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.13	0.1mg/l以下
	以下余白			

検査方法：　平成15年10月10日　健水発第1010001号

〈上記検査に係る特記事項〉

(様式-M)