No. C20010268号

水　質　検　査　結　果　書

2020年1月25日

依頼者：　和束町長　堀 忠雄　様

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
総合科学分析センター
〒607-8464 京都市山科区上花山久保町16-2
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

2020年1月20日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採　水　地　点	：和束中央水源		
採　水　日　時	：2020年1月20日　8:56	気温： 4.0	℃
採　水　者	：－－－	水温： 7.0	℃
水　の　種　類	：簡易水道　(浄水)	天候： 晴	

No	検　査　項　目	単位	分　析　値	水 道 水 質 基 準 値
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	4.2	200mg/l以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	3mg/l以下
47	pH値		7.42	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常でない事
49	臭気		異常なし	異常でない事
50	色度	度	1	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	mg/l	0.56	管理基準0.1mg/l以上
	以下余白			

判　　定：　上記水質基準項目について基準に適合

検 査 方 法：　平成１５年厚生労働省告示第２６１号

〈上記検査に係る特記事項〉
遊離残留塩素については、依頼者測定による結果です。

注）細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。

(様式-27)