

## 水 質 検 査 結 果 書

2021年12月27日

依頼者： 和束町長 堀 忠雄

様

厚生労働大臣登録 検査機関第30号

一般社団法人

京都微生物研究所

総合科学分析センター

〒607-8464 京都市山科区上花山久保町16-2

TEL (075) 593-3320

検査責任者：常定 妙江

2021年12月13日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採 水 地 点 : 和束中央水源 石寺水質モニター室				採 水 日 時 : 2021年12月13日 10:30				気 温 : 9.1 °C			
採 水 者 : 当研究所(津知)				水 温 : 12.2 °C				天 候 : 晴			
水 の 種 類 : 簡易水道 (浄水)											
No	検 査 項 目	単 位	分 析 値	水 質 基 準 値	No	検 査 項 目	単 位	分 析 値	水 質 基 準 値		
1	一般細菌	個/ml	検出せず	100個/ml以下		遊離残留塩素	mg/l	0.45	管理基準0.1mg/l以上		
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと		以下余白					
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04mg/l以下							
10	アン化物イオン及び塩化アン	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	10mg/l以下							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.8mg/l以下							
21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6mg/l以下							
22	クロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02mg/l以下							
23	クロホルム	mg/l	0.003	0.06mg/l以下							
24	ジクロ酢酸	mg/l	0.003未満	0.03mg/l以下							
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1mg/l以下							
26	臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01mg/l以下							
27	総トリハロメタン	mg/l	0.01未満	0.1mg/l以下							
28	トリクロ酢酸	mg/l	0.003未満	0.03mg/l以下							
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.002	0.03mg/l以下							
30	ブromホルム	mg/l	0.005未満	0.09mg/l以下							
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08mg/l以下							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2mg/l以下							
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3mg/l以下							
38	塩化物イオン	mg/l	5.7	200mg/l以下							
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02mg/l以下							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	3mg/l以下							
47	pH値		7.26	5.8以上8.6以下							
48	味		異常なし	異常でない事							
49	臭気		異常なし	異常でない事							
50	色度	度	1未満	5度以下							
51	濁度	度	0.1未満	2度以下							

判 定 : 上記水質基準項目について基準に適合

検 査 方 法 : 平成15年厚生労働省告示第261号

&lt;上記検査に係る特記事項&gt;

注) 細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。  
判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。