水 質 検 査 結 果 書

2022年2月28日

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

和束町長　堀 忠雄　様

2022年2月18日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2022年2月18日　10時45分	種別	簡易水道　(原水)
採水地点	和束中央水源　原水		
天候	曇	採水時の温度	気温　3.0 ℃　水温　2.6 ℃
採水者	津知　雅也	受付方法	採取

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌		検出	厚生労働省告示第261号
ウエルシュ菌芽胞		陰性	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法
以下余白			

検査期日	2022年2月18日	～	2022年2月28日
検査方法	平成19年3月30日健水発第0330006号の別添の方法		
備考			

(様式CP)