水 質 検 査 証 明 書

No. J2502826

和東町環境衛生課　様

令和7年11月27日

水道法20条登録機関　登録番号第259号
飲料水水質検査業登録　兵庫県4水第15号の1
〒675-2113　兵庫県加西市網引町2001番地39
株　式　会　社　H　E　R
水質検査部門管理者　安保　剛博
T E L　0790-49-3221
F A X　0790-49-1199

貴依頼による水質検査結果を次の通り証明します。

試料名	原水	採取区分	サンプリング
採取場所	和束町簡易水道	受託日	令和7年11月25日
採取日時	令和7年11月25日9時05分	採取者	㈱HER　福澤佑亮
天候	雨　気温 10.0℃　水温 9.0℃	検査場所	㈱HER　検査室
特記事項			

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	基準値	検査方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添2
大腸菌（定量試験）	MPN/100mL	4.6×10	1.8	――	平成19年健水発第 0330006 号　別添1