水 質 検 査 結 果 書

2026年8月5日

国土交通大臣及び都道府県知事水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

和束町環境衛生課　様

2026年7月15日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2026年7月15日　13時00分	種別	簡易水道　(浄水)
採水地点	和束中央水源　木屋公民館		
天候	晴	採水時の温度	気温　34.2 ℃　水温　26.2 ℃
採水者	津知　雅也	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
10	亜塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	mg/L	0.06未満	0.6mg/L以下
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下（暫定）
14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下（暫定）
16	残留塩素	mg/L	0.50	1mg/L以下
17	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	9.4	10mg/L以上100mg/L以下
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	1.0	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)		1未満	3以下
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	個/mL	検出せず	2000個/mL以下（暫定）
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.1mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2026年7月15日　～　2026年8月5日
検査方法	平成15年10月10日　健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)