水 質 検 査 結 果 書

2026年10月8日

和束町環境衛生課 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

2026年9月16日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採 水 日 時	2026年9月16日 13時44分	種 別	簡易水道 (浄水)
採 水 地 点	和束中央水源 木屋公民館		
天 候	雨	採水時の温度	気 温 23.2 ℃ 水 温 26.7 ℃
採 水 者	津知 雅也	受 付 方 法	採取

No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準	No	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	水道水質基準
1	一般細菌	個/mL	検出せず	100個/mL以下	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03	0.1mg/L以下
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.009	0.03mg/L以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003mg/L以下	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.006	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005mg/L以下	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.005未満	0.09mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.015	1.0mg/L以下
7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	7.2	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	10mg/L以下	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下
12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.8mg/L以下	39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	8.3	200mg/L以下
13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0mg/L以下	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 (硬度)	mg/L	11.4	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	mg/L	54	500mg/L以下
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.05mg/L以下	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2mg/L以下
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.00001mg/L以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02mg/L以下
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.005mg/L以下
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸 (PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 (PFOA)	mg/L	0.000014	0.00005mg/L以下	47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.8	3mg/L以下
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下	48	pH値		7.39	5.8以上8.6以下
22	塩素酸	mg/L	0.09	0.6mg/L以下	49	味		異常なし	異常でない事
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下	50	臭気		異常なし	異常でない事
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.022	0.06mg/L以下	51	色度	度	1未満	5度以下
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03mg/L以下	52	濁度	度	0.1未満	2度以下
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	mg/L	0.45	管理基準0.1mg/L以上
27	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01mg/L以下		以下余白			

判 定	上記水質基準項目について基準に適合	検 査 期 日	2026年9月16日 ～ 2026年10月8日
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		
備 考	細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。 判定はNoがあるものについてのみ水道水質基準の判定をしています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		

(様式54)