水 質 検 査 結 果 書

2023年8月22日

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
〒607-8326 京都市山科区川田御出町14-1
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定 妙江

和束町建設事業課 上下水道係 様

2023年7月19日 当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採水日時	2023年7月19日 10時41分	種別	簡易水道 (原水)
採水地点	和束中央水源 原水		
天候	雨	採水時の温度	気温 28.5 ℃ 水温 21.3 ℃
採水者	福田 素子	受付方法	採取

No	検査項目	単位	検査結果	目標値
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.02mg/L以下
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.002mg/L以下（暫定）
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.02mg/L以下
5	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.0004未満	0.004mg/L以下
8	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	0.04未満	0.4mg/L以下
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.006未満	0.08mg/L以下
17	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	12.5	10mg/L以上100mg/L以下
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.035	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	mg/L	1.4	20mg/L以下
20	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.3mg/L以下
21	ﾒﾁﾙ - t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L	0.002未満	0.02mg/L以下
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	6.2	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)		1	3以下
24	蒸発残留物	mg/L	60	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	度	1.4	1度以下
26	pH値		7.40	7.5程度
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
29	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002未満	0.1mg/L以下
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.10	0.1mg/L以下
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000010	0.00005mg/L以下
	以下余白			

検査期日	2023年7月19日 ～ 2023年8月22日
検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

(様式M)