No. C21030344号

# 水　質　検　査　結　果　書

2021年3月29日

依頼者：　和束町長　堀 忠雄　様

厚生労働大臣登録水質検査機関第30号
一般社団法人
京都微生物研究所
総合科学分析センター
〒607-8464　京都市山科区上花山久保町16-2
TEL (075) 593 -3320
検査責任者：常定　妙江

2021年3月15日　当研究所に依頼された試料について行った検査結果は下記のとおりです。

採　水　地　点　：和束中央水源
採　水　日　時　：2021年3月15日　8:54　　気温：9.0 ℃
採　水　者　：－－－　　水温：12.5 ℃
水　の　種　類　：簡易水道　(浄水)　　天候：晴

| No | 検査項目 | 単位 | 分析値 | 水質基準値 | No | 検査項目 | 単位 | 分析値 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 検出せず | 100個/ml以下 | | 遊離残留塩素 | mg/l | 0.34 | 管理基準0.1mg/l以上 |
| 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出されないこと | | 以下余白 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.004未満 | 0.04mg/l以下 | | | | | |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | mg/l | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.30 | 10mg/l以下 | | | | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | mg/l | 0.08未満 | 0.8mg/l以下 | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/l | 0.06未満 | 0.6mg/l以下 | | | | | |
| 22 | ｸﾛﾛ酢酸 | mg/l | 0.002未満 | 0.02mg/l以下 | | | | | |
| 23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | mg/l | 0.015 | 0.06mg/l以下 | | | | | |
| 24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | mg/l | 0.003未満 | 0.03mg/l以下 | | | | | |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/l | 0.001未満 | 0.1mg/l以下 | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/l | 0.001未満 | 0.01mg/l以下 | | | | | |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | mg/l | 0.02 | 0.1mg/l以下 | | | | | |
| 28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | mg/l | 0.009 | 0.03mg/l以下 | | | | | |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/l | 0.005 | 0.03mg/l以下 | | | | | |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | mg/l | 0.005未満 | 0.09mg/l以下 | | | | | |
| 31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | mg/l | 0.008未満 | 0.08mg/l以下 | | | | | |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | mg/l | 0.02 | 0.2mg/l以下 | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.03 | 0.3mg/l以下 | | | | | |
| 38 | 塩化物ｲｵﾝ | mg/l | 4.0 | 200mg/l以下 | | | | | |
| 44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | mg/l | 0.005未満 | 0.02mg/l以下 | | | | | |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 0.6 | 3mg/l以下 | | | | | |
| 47 | pH値 | | 7.51 | 5.8以上8.6以下 | | | | | |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常でない事 | | | | | |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常でない事 | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | | | | | |

判　定：　上記水質基準項目について基準に適合

検査方法：　平成１５年厚生労働省告示第２６１号

〈上記検査に係る特記事項〉

遊離残留塩素については、依頼者測定による結果です。

注）細菌、外観等異常の場合は味の検査を省略することがあります。
判定は項目Noがあるものについてのみ水質基準の判定をしています。

(様式-54)